

Quel est le niveau de luminosité jugé suffisant ?

### Éclairage recommandé sur le plan de travail (en Lux) suivant la norme EN 12464-1

Type d'intérieur, tâche ou activité	E (lux)	Plan de référence
Salle de classe en primaire et secondaire	300	Banc
Salle de classe pour les cours du soir et enseignement aux adultes	500	Banc
Tableau noir	500	La surface verticale du tableau
Salle de dessin industriel	750	Table à dessin
Salle de travaux pratiques et laboratoire	500	Table de laboratoire, Table de travail
Atelier d'enseignement	500	Établi, axe machine outil
Salle de pratique informatique	500	Table de travail
Zones de circulation et couloirs	100	Sol
Escaliers	150	Escalier
Salles des professeurs	300	Table de travail
Bibliothèque : rayonnages	200	Rayonnage
Bibliothèque : salle de lecture	500	Table de travail
Hall de sport, gymnases et piscines	300	Voir EN 12193
Cantine scolaire	200	Table

On remarque que la norme recommande 500 lux sur le tableau. Cette qualité permet bien souvent d'éteindre plus rapidement dans la classe et/ou de ne pas tirer trop vite les rideaux lorsque le soleil est présent, rendant l'allumage obligatoire...



- [Appareils électr.](#)
- [Éclairage](#)
- [Chauffage](#)
- ↓
- [F.A.Q.](#)
- [Instr. de mesure](#)



- [Calculs](#)
- [Suivi de la consommation](#)

